Приложение №2 к тендерной документации
Appendix No. 2 to the tender documentation
Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ/ REQUIREMENTS FOR THE POTENTIAL SUPPLIER TO BE CONFIRMED AS PART OF THE APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE TENDER/ ТЕНДЕРГЕ ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ ҚҰРАМЫНДА РАСТАУ ҮШІН ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Наличие соответствующих документов на поставку закупаемых товаров/ Сатып алынатын тауарларды жеткізуге тиісті құжаттардың болуы/ Availability of relevant documents for the supply of purchased goods: *Не предусмотрено/ Not provided/ Қарастырылмаған.*

2. Технические стандарты/нормативно-технические документы/ Technical standards/normative and technical documents/ Техникалық стандарттар /нормативтік-техникалық құжаттар: *Не предусмотрено/ Not provided/ Қарастырылмаған.*

3. Требование о предоставлении данных по марке/модели и производителю товара/ Requirement to provide data on the brand/model and manufacturer of the product/ Тауардың маркасы / моделі және өндірушісі бойынша деректерді беру туралы талап: *Не предусмотрено/ Not provided/ Қарастырылмаған.*

4. Наличие характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых товаров отдельному потенциальному поставщику либо производителю/ The presence of characteristics that determine the belonging of purchased goods to an individual potential supplier or manufacturer/ Сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушіге не өндірушіге тиесілігін айқындайтын сипаттамалардың болуы: *Применяется/ Applicable/ Қолданылады.*

а) осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта/ purchases of goods and materials are carried out for replenishment, modernization, retrofitting, as well as for further technical support, service and repair/ қосымша жинақтау, жаңғырту, толық жарақтандыру, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу үшін ТЖҚ сатып алу жүзеге асырылады: *Указание конкретной марки, модели и каталожного номера системы мониторинга состояния оборудования Bently Nevada обусловлено необходимостью обеспечения полной технической, программной и протокольной совместимости с действующей системой защиты и мониторинга газоперекачивающего агрегата. Данная система является критически важной частью комплекса защиты вращающегося оборудования и обеспечивает непрерывный контроль вибрации, осевого смещения, частоты вращения и других параметров состояния ротора. Применение указанной системы обеспечивает соответствие требованиям проектной и эксплуатационной документации, а также заводских стандартов, предусматривающих использование данной системы для реализации функций аварийной защиты и мониторинга технического состояния оборудования. Использование оборудования сторонних производителей не допускается в связи с необходимостью сохранения заданной архитектуры системы защиты и обеспечения корректного взаимодействия с существующей системой управления агрегатом. / The specification of the particular brand, model, and catalog number of the Bently Nevada system is justified by the need to ensure full technical, software, and protocol compatibility with the existing gas compressor unit protection and condition monitoring system. The Bently Nevada system is an integral part of the rotating equipment protection architecture and provides continuous monitoring of vibration, axial displacement, rotational speed, and other critical parameters of the rotor condition, ensuring safe operation of the gas compressor unit. The use of equipment from other manufacturers is not permitted due to the requirements of project documentation, manufacturer standards, and operational regulations, which mandate the use of the specified system to maintain the designed protection architecture and ensure correct integration with the existing control system. / Bently Nevada жүйесінің нақты маркасын, моделін және каталогтық нөмірін көрсету газ айдағыш агрегаттың қолданыстағы қорғау және техникалық жағдайын мониторингтеу жүйесімен толық техникалық, бағдарламалық және протоколдық үйлесімділікті қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделген. Bently Nevada жүйесі айналмалы жабдықты қорғау архитектурасының ажырамас бөлігі болып табылады*

және ротордың дірілі, осьтік ығысуы, айналу жиілігі және басқа да критикалық параметрлерін үздіксіз бақылауды қамтамасыз етіп, газ айдағыш агрегаттың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді. Бөгде өндірушілердің жабдықтарын қолдануға жол берілмейді, себебі жобалық құжаттама, өндіруші стандарттары және пайдалану регламенттері көрсетілген жүйені пайдалану арқылы қорғау архитектурасын сақтау және қолданыстағы басқару жүйесімен дұрыс интеграцияны қамтамасыз етуді міндеттейді.

5. Иные требования, предусмотренные законодательством РК/ Other requirements provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan/ ҚР заңнамасында көзделген өзге де талаптар: *Не применяется/ Not applicable/ Қолданылмайды.*

6. Требование о предоставлении потенциальными поставщиками образцов закупаемых товаров до окончательной даты приема тендерных заявок/ Requirement for potential suppliers to provide samples of purchased goods before the final date for accepting tender bids/ / Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы күніне дейін сатып алынатын тауарлардың үлгілерін ұсынуы туралы талап: *Не предусмотрено/ Not provided/ Қарастырылмаған.*

7. Приложения к технической спецификации/ Attachments to the technical specification/ Техникалық сипаттізімге қосымшалар: қарастырылған/қарастырылмаған: *Не предусмотрено/ Not provided/ Қарастырылмаған.*

8. Срок гарантии/ Warranty period/ Кепілдік мерзімі: *не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара с предоставлением гарантийного письма, подтверждающего гарантию качества поставляемого товара. / not less than 12 months from the date of signing the Act of acceptance and handing over of the Goods, with the provision of a warranty letter confirming the quality warranty of the supplied goods / Тауарды қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай, жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік берілетінін растайтын кепілдік хатты ұсынумен.*

Согласовано/ Agreed/ Келісілді:

Директор департамента АСУТП / Department of Automated Process / ТҮБАЖ департаментінің директоры — **Байбулов Б.Д. / B.D. Baibulov / Б.Д. Байболов**

Заместитель директора департамента АСУТП / Deputy Director of Automated Process Department / ТҮБАЖ департаменті директорының орынбасары — **Лю Цзиньюнь / Liu Jinyun / Лю Цзиньюнь**

Заместитель директора департамента закупок и мониторинга исолпнения договоров / Deputy Director of Purchase and Contract Monitoring Department / Сатып алу және шарттардың орындалуын мониторингтеу директорының орынбасары — **Крикпенов Б. С./ Batyr Krikpenov/ Крикпенов Б. С./**

Директор департамент закупок и мониторинга исполнения договоров / Director of Purchase and Contract Monitoring Department / Сатып алу және шарттардың орындалуын мониторингтеу департаментінің директоры — **Цуй Яньсинь / Cui Yanxin / Цуй Яньсинь /**